安全评价报告信息公开表

<table>
<tr><td rowspan="5">项目概况</td><td>项目名称</td><td colspan="4">上海顾桥石油化工有限公司新建顾桥加油站项目安全预评价报告</td></tr>
<tr><td>项目地址</td><td colspan="4">上海市浦东新区曹路新市镇中心片区 C9-4 地块</td></tr>
<tr><td>项目所属行业</td><td colspan="2">零售业</td><td>评价类型</td><td>安全预评价</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="4">新建顾桥加油站项目用地面积约 2179.2m^2，站内设 30m^3 汽油储罐 4 座，30m^3 柴油储罐 2 座，加油机 4 台，汽油、柴油储罐总容积为 150m^3（柴油容积折半计算），为二级加油站。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">评价机构及项目组情况</td><td>评价机构</td><td colspan="4">询拓企业管理咨询（上海）有限公司</td></tr>
<tr><td>机构资质证书号</td><td>APJ-(沪)-014</td><td>资质有效期至</td><td colspan="2">2025.8.23</td></tr>
<tr><td>项目组组长</td><td>杜荣泽</td><td>1800000000200501</td><td colspan="2">化工工艺</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目组成员</td><td>路才</td><td>S011037000110192001685</td><td colspan="2">化工机械</td></tr>
<tr><td>杨守亚</td><td>0800000000305111</td><td colspan="2">安全</td></tr>
<tr><td>林凡</td><td>1800000000300582</td><td colspan="2">自动化</td></tr>
<tr><td>王正</td><td>1800000000300630</td><td colspan="2">电气</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>杨一鸣</td><td>过程控制负责人</td><td colspan="2">胡玮</td></tr>
<tr><td>报告编制人</td><td>杜荣泽</td><td>报告审核人</td><td colspan="2">楚延平</td></tr>
<tr><td rowspan="2">评价现场</td><td>现场勘验人员</td><td colspan="4">杨一鸣、杜荣泽</td></tr>
<tr><td>现场勘验时间</td><td>2020.4.8</td><td>现场勘验图像影像</td><td colspan="2">（查看照片）</td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="5">加油站可申请新建加油站项目安全条件审查。</td></tr>
<tr><td>审批结果</td><td>审批部门</td><td>浦东新区
应急管理局</td><td>审批通过时间</td><td colspan="2">2021.4.22</td></tr>
</table>

加油站西侧为农田；加油站南侧为盛家浜（河道）；加油站东侧为顾唐路（城市道路快速路）；加油站北侧拟建设川桥路（城市道路快速路，目前为空地）。

加油站地理位置图（摘自百度地图，2021 年 3 月）

加油站周边环境如下图。

西侧空地

南侧盛家浜

东侧顾唐路

北侧空地

项目组人员第一次去现场照片：