

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海原赞能源有限公司经营危险化学品安全现状评价		
	项目地址	上海市浦东新区迎宾大道 5501 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	站内设有 40m ³ 双层汽油储罐 2 座,40m ³ 双层柴油储罐 1 座,50m ³ 双层柴油储罐 1 座,四枪加油机 8 台。加油站内油罐总容积为 125m ³ ,加油站等级为二级(柴油容积折半计算)。设置有卸油、加油油气回收,预留三次油气回收设施。加油站 24 小时营业,配备站长 1 名,专职安全员 1 名,加油工 9 名,后勤人员 4 名。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询(上海)有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	吕志江	1500000000201321	安全
	项目组成员	路才	S011037000110192001685	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	化工工艺
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
	报告编制人	吕志江	报告审核人	楚延平
评价现场	现场勘验人员	吕志江、杨守亚		
	现场勘验时间	2020.11.12	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加油站可申请危险化学品经营许可证首次申请。			
审批结果	审批部门	上海市应急管理局	审批通过时间	2021.5.21

站东侧为河流（宽约 10m），河流东侧为东启航路（城市道路次干路）；南侧为绿化，绿化南侧为机场二号雨水泵站；西侧为迎宾高速（城市道路快速路）；迎宾高速西侧有上海城市轨道交通 2 号线；北侧为绿地。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2021 年 4 月）

加油站周边环境如下图。

	
南侧空地南侧雨水泵站	东侧河流
	
北侧空地	加油站西侧迎宾高速

项目组人员第一次去现场照片：

