

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海航安石油化工有限公司新建航安加油站项目安全验收评价报告		
	项目地址	上海市浦东新区航梅路 838 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	建设用地面积为 2363.80m ² ，站房建筑面积 245m ² ，罩棚建筑面积 188m ² ，30m ³ 埋地卧式双层储罐 6 座（车用汽油 4 座、车用柴油 2 座），三泵六枪加油机 3 台，加油岛 3 座，设有一次油气回收和二次油气回收设施。加油站油罐总容积为 150m ³ ，为二级加油站。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	吕志江	1500000000201321	安全
	项目组成员	路才	S011037000110192001685	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	化工工艺
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
	报告编制人	吕志江	报告审核人	楚延平
评价现场	现场勘验人员	吕志江、楚延平		
	现场勘验时间	2020.12.31	现场勘验图像影像	（查看照片）
评价结论	加油站可申请危险化学品经营许可证首次申请。			
审批结果	审批部门	浦东新区应急管理局	审批通过时间	2021.4.6

加油站西侧为航梅路（城市道路次干路）；加油站南侧为五金建材馆（商业综合楼一类保护物，15 层高，每层东西方向长约 70m，南北方向长约 30m，1-3 层为商铺，3 层以上为商业办公）；加油站东侧为空地；加油站北侧拟建设方窑路（城市道路次干路，尚未建设）。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2020 年 10 月）

加油站周边环境如下图。

	
加油站南侧露天停车位和五金建材馆	加油站东侧空地
	
加油站北侧方窑路（未建好）	加油站西侧航梅路

项目组人员第一次去现场照片：

