

安全评价报告信息公开表

目 概 况	项目名称	中国石化销售股份有限公司上海石油分公司迁建望园路加油站项目安全验收评价		
	项目地址	奉贤区奉贤现代农业园区望园路 1621 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	验收评价
	项目简介	加油站建设用地面积为 4104.2m ² ，站房建筑面积 1333m ² ，罩棚建筑面积 250m ² ，30m ³ 埋地卧式双层储罐 5 座（车用汽油 3 座、车用柴油 2 座），双泵四枪加油机 4 台，加油岛 4 座，设有一次油气回收和二次油气回收设施。加油站油罐总容积为 120m ³ ，为二级加油站。		
评 价 机 构 及 项 目 组 情 况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	吕志江	1500000000201321	安全
	项目组成员	路才	S011037000110192001685	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	化工工艺
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
	报告编制人	吕志江	报告审核人	楚延平
	现场勘验人员	吕志江、楚延平		
	现场勘验时间	2020.11.12	现场勘验图像影像	（查看照片）
评	加油站符合危险化学品经营许可证的申报要求。			

价 结 论				
审 批 结 果	审 批 部 门	奉 贤 区 应 急 管 理 局	审 批 通 过 时 间	2020.12.31

望园路加油站位于上海市奉贤区奉贤现代农业园区望园路 1621 号。加油站东侧为望园路（城市道路主干路）；北侧为河流及空地；南侧为空地，空地内有架空电力线（杆高 7m）；西侧为空地。



加油站周边环境如下图。



项目组人员第一次去现场照片：

