

安全评价报告信息公开表

目 概 况	项目名称	中国石化销售股份有限公司上海石油分公司 欣浦加油站安全验收评价		
	项目地址	惠民路 500 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	验收评价
	项目简介	加油站建设用地面积为 1966.7m ² ，总建(构)筑物面积为 948.33m ² 。设置 4 座加油岛，30m ³ 埋地卧式双层汽油储罐 4 座，汽车服务房、罩棚、站房 1 座，双泵四枪加油机 4 台。		
评 价 机 构 及 项 目 组 情 况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-317	资质有效期至	2020.10.25
	项目组组长	杜荣泽	1800000000200501	化工工艺
	项目组成员	窦永志	1200000000100290	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	安全
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	张继申	过程控制负责人	胡玮
	报告编制人	杜荣泽	报告审核人	杨一鸣
评 价 现 场	现场勘验人员	杨一鸣、杜荣泽		
	现场勘验时间	2019.6.4	现场勘验图像影像	(查看照片)
评	中国石化销售股份有限公司上海石油分公司迁建欣浦加油站项目			

价 结 论	采取了相应的安全设施，这些安全设施通过检测均有效可靠。该建设项目符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求，建设项目的安全生产风险达到可接受的程度，已具备安全验收条件。			
审 批 结 果	审批 部门	杨浦区应急管理 局	审批通过时间	2020.1.6

欣浦加油站位于惠民路上。加油站北侧为惠民路，惠民路对面为市东中学(重要公共建筑物，有围墙)；东侧为公租房（一类保护物）；西侧拟建城市垃圾分类回收点（三类保护物，目前为加油站东侧公租房和该加油站建筑工人临时居住板房）；南侧为住宅小区综合楼（一类保护物）。



欣浦加油站周边环境如下图。

