

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海华川石油有限公司 新建迎宾路加油站项目		
	项目地址	上海市浦东新区华东路 7899 号		
	项目所属行业	危险化学品经营	评价类型	安全验收
	项目简介	上海华川石油有限公司为了优化加油站布局及提高销售额，在上海市浦东新区川南奉公路 818 号新建迎宾路加油站。迎宾路加油站新建 5 座内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，包括：4 座 30m³ 内钢外玻璃纤维增强塑料双层汽油罐，1 座 30m³ 内钢外玻璃纤维增强塑料双层柴油罐，罩棚 1 座，站房 1 座，工具房 1 座，新建加油站油罐总容积为 135m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积），为二级加油站；同时新建相应配套的工艺管线。加油站汽油系统设有卸油油气回收系统（一次油气回收）和分散式加油油气回收系统（二次油气回收）。 该项目前期已取得《建设用地规划许可证》地字第浦规地川（2017）EA31036520174733 号；已取得《建设工程规划许可证》建字第沪浦规建川（2018）FA31036520185016 号。该项目目前已取得《成品油零售经营批准证书》，证书编号：油零售证书第 SH1100946 号，有效期至：2024 年 12 月 8 日；该项目目前已取得由上海市市场监督管理局出具的《分支机构-企业名称登记通知书》沪市监注名预核字第 01201912120849 号，登记的企业名称为：上海华川石油有限公司迎宾路加油站，企业名称保留期至：2020 年 6 月 12 日；该项目目前已取得上海市公安局和上海市公安局浦东分局出具的《编订（变更）门弄（楼）号牌通知》，编号：1507371，申请单位：上海华川石油有限公司，路名：川南奉公路，门号：818 号。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-317	资质有效期至	2020.10.25
	项目组组长	窦娜	1700000000200371	032532
	项目组成员	窦永志	1200000000100290	023337
		刘宁宁	1500000000300833	029807
		林凡	1800000000300582	032811
		王正	1800000000300630	032812
		王培成	1800000000300475	034320

	技术负责人	张继申	过程控制负责人	胡玮
	报告编制人	窦娜、刘宁宁	报告审核人	杨一鸣
评价 现场	现场勘验人员	杨一鸣、刘宁宁		
	现场勘验时间	2019.1.4	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价 结论	上海华川石油有限公司新建迎宾路加油站项目采取了相应的安全设施,这些安全设施通过检测均有效可靠。该建设项目符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求,建设项目的安全生产风险达到可接受的程度,已具备安全生产验收条件。			
审批 结果	审批部门	上海市浦东新区 应急管理局	审批通过时间	2020.1.2


现场照片：

周边环境一览表

	
东侧：川南奉公路	南侧—民利村潘家宅
	
西侧：绿色林地	北侧：大洪村钱家宅
	
东南侧：佛堂	南侧：变压器



南侧、西侧：架空电力线



西南侧：上海杰伟保安服务有限公司办公楼