

# 安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司 金海路加油站改造项目		
	项目地址	上海市浦东新区川沙路 816 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	验收评价
	项目简介	改建后站内设有 30m <sup>3</sup> 双层汽油储罐 4 座，20m <sup>3</sup> 双层汽油储罐 1 座，20m <sup>3</sup> 双层隔舱柴油储罐 1 座（一半为 0# 车用柴油，一半为-10# 车用柴油），六枪加油机 6 台，配备一次、二次油气回收系统并预留三次油气回收。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-317	资质有效期至	2020.10.25
	项目组组长	杜荣泽	1800000000200501	化工工艺
	项目组成员	窦永志	1200000000100290	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	安全
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	张继申	过程控制负责人	胡玮
报告编制人	杜荣泽	报告审核人	杨一鸣	
评价现场	现场勘验人员	杨一鸣、杜荣泽		
	现场勘验时间	2019.7.30 2019.9.6	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加油站总平面布置符合 GB50156 的要求，拟采用的技术、工艺和装置、设备设施和拟采取的安全对策措施符合现行相关法律、法规、规范和标准的要求，符合安全审查条件的要求。			
审批结果	审批部门	浦东新区应急管理局	审批通过时间	2020.3.18

