

## 安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海锦秋石油化工有限公司宝山区大场镇联东村新建加油站项目安全验收评价报告		
	项目地址	上海市宝山区沪太路 3288 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全验收评价
	项目简介	建设用地面积为 1362.1m <sup>2</sup> ，站房建筑面积 123.41m <sup>2</sup> ，罩棚建筑面积 180m <sup>2</sup> （投影面积 360m <sup>2</sup> ），垃圾房建筑面积 10m <sup>2</sup> 。30m <sup>3</sup> 埋地卧式双层储罐 5 座（92 号汽油罐 3 座、95 号汽油罐 1 座、98 号汽油罐 1 座），3 台四油品八枪潜泵型加油机，加油岛 3 座，设有一次油气回收和二次油气回收设施。加油站油罐总容积为 150m <sup>3</sup> ，为二级加油站。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	吕志江	S011032000110201000532	安全
	项目组成员	殷原	1100000000301866	化工机械
		刘宁宁	S011032000110192000948	化工工艺
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
报告编制人	吕志江	报告审核人	陈玉霞	
评价现场	现场勘验人员	吕志江、陈玉霞		
	现场勘验时间	2021.12.14	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加油站可首次申请危险化学品经营许可证。			
审批结果	审批部门	宝山区应急管理局	审批通过时间	2022.8.30

锦秋加油站位于上海市宝山区沪太路 3288 号。加油站西侧为在建城中村项目（与加油站围墙距离最近的高楼高 14 层，总建筑面积超过 5000m<sup>2</sup> 不超过 10000m<sup>2</sup>，属二类保护物）；加油站南侧为在建城中村项目（与加油站围墙距离最近的高楼高 14 层，总建筑面积超过 5000m<sup>2</sup> 不超过 10000m<sup>2</sup>，属二类保护物）；加油站东侧为沪太路（城市道路主干路），沪太路对面目前为空地；加油站北侧为在建城中村项目空地。



图 2-1 锦秋加油站地理位置图（摘自百度地图，2022 年 6 月 27 日）

该加油站周边情况如下。



图 2-2 加油站西侧城中村项目



图 2-3 加油站东侧沪太路



图 2-4 加油站南城中村项目



图 2-5 加油站北侧城中村项目空地

项目组人员第一次去现场照片：

