

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司新寺加油站经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	上海市奉贤区沪杭公路 2515 号		
	项目所属行业	危险化学品经营	评价类型	安全现状评价
	项目简介	站内设有 50m ³ 埋地卧式汽油罐 1 座，50m ³ 埋地卧式柴油罐 1 座，油品总容积为 75m ³ （柴油容积折半计算），是二级加油站。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓检测（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2030. 8. 13
	项目组组长	窦娜	1700000000200371	安全
	项目组成员	吕志江	1500000000201321	化工机械
		胡玮	0800000000204385	化工工艺
		奚婷	20231004631000000365	安全
		孙磊	1700000000301032	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	吴坚	过程控制负责人	韦礼丽
报告编制人	窦娜、奚婷	报告审核人	杨一鸣	
评价现场	现场勘验人员	窦娜、奚婷		
	现场勘验时间	2025. 10. 14	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加油站可申请危险化学品经营许可证延期申请。			
审批结果	审批部门	奉贤区应急管理局	审批通过时间	2026. 1. 26

新寺加油站位于上海市奉贤区沪杭公路 2515 号。周围环境如下：

东：沿街店铺、琨华影视道具库（总建筑面积小于 3000m² 的商店、5000m² 的建筑物）；西：沪杭公路（快速路）；南：绿化、配电间（总建筑面积小于 7500m² 的其他建筑物）；北：新林公路（次干路）。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2025 年 12 月）

周边环境如下图。



东侧沿街店铺、琨华影视道具库

西侧沪杭公路

南侧绿地、配电间

北侧新林公路

项目组人员第一次去现场照片：

