

安全评价报告信息公开表


项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明南门路加油站经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	上海市崇明区城桥镇南门路 487 号		
	项目所属行业	5265 机动车燃油零售	评价类型	安全现状评价
	项目简介	南门加油站成立于 2005 年 6 月 16 日；该站于 2018 年 4 月完成了防渗改造，站内原 5 座单层储罐通过金属铝板贯通结构-多普系统技术改造为 5 座双层（内衬）储罐；储罐的油品、位置、罐容、数量未变。2020 年对一个 2#柴油罐进行改造，改造成汽油罐，后由于分公司战略决定，对其进行注水停用，其配套管道盲板封堵停用，配套加油枪也停用。故本次评价按实际使用情况，即 3 座 30m³ 双层汽油罐，1 座 30m³ 双层柴油罐分析计算，加油站等级为二级，并设有卸油和加油油气回收系统。加油站自上次安全评价以来站内加油设施未发生变化。加油站除负责人外共有职工 14 名，其中站长、专职安全员各 1 名，加油员工 12 名。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓检测（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2030.8.13
	项目组组长	胡玮	0800000000204385	化工工艺
	项目组成员	曹佳玲	20231004631000001325	安全
		吕志江	1500000000201321	化工机械
		孙磊	17000000000301032	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	吴坚	过程控制负责人	窦娜
评价现场	报告编制人	胡玮、曹佳玲	报告审核人	杨一鸣
	现场勘验人员	胡玮、曹佳玲		
评价结论	现场勘验时间	2025.10.20	现场勘验图像影像	(查看照片)
	加油站可申请危险化学品经营许可证延期申请。			
审批结果	审批部门	崇明区应急管理局	审批通过时间	2026.4.15


中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明南门路加油站，位于上海市崇明区城桥镇南门路 487 号，站址自然地形较平坦。加油站站区北面为南门路、架空通信线，西面为上海燃气公司门卫室及上海燃气公司液化石油罐区，东面为西门泵站，南面为上海燃气崇限公司仓库（存放管道配件，戊类仓库）。



图 2-1 加油站地理位置图（摘自百度地图，2025 年 12 月）

该加油站周边情况如下。





北侧南门路、架空通信线



东侧西门泵站

项目组人员第一次去现场照片：

