

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司闵行第一加油站经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	上海市闵行区放鹤路 999 号		
	项目所属行业	5265 机动车燃油零售	评价类型	安全现状评价
	项目简介	站内设有 30m³ 埋地卧式汽油罐 3 座，30m³ 埋地卧式柴油罐 2 座，油品总容积为 120m³（柴油容积折半计算），是二级加油站。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓检测（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2030.8.13
	项目组组长	胡玮	0800000000204385	化工工艺
	项目组成员	吕志江	1500000000201321	化工机械
		奚婷	20231004631000000365	安全
		孙磊	1700000000301032	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	吴坚	过程控制负责人	窦娜
	报告编制人	胡玮、奚婷	报告审核人	杨一鸣
评价现场	现场勘验人员	胡玮、奚婷		
	现场勘验时间	2026.1.14	现场勘验图像影像	（查看照片）
评价结论	加油站可申请危险化学品经营许可证延期申请。			
审批结果	审批部门	闵行区应急管理局	审批通过时间	2026.06.04

加油站位于上海市闵行区放鹤路 999 号。周围环境如下：东：汽车修理厂厂房(丙类物品生产厂房,室外无明火或散发火花地点),架空电力线(杆高 10m, 电线有绝缘层)；西：尚义路（支路），通信线；南：居民楼（高层建筑，一类保护物）；北：放鹤路（主干路），申嘉湖高速（高架，二类保护物）。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2026 年 1 月）

周边环境如下图。



项目组人员第一次去现场照片：

